



Comando
Incluído

Monosplit R32 Armários


A+
A

				TRIFÁSICO
MODELO			Uni. interior Uni. exterior	HCCI-AR48DC4 HCCO-48MODCT4
Dados de desempenho nominal	Capacidade	Arrefecimento	Btu/h (nominal)	45700
			kW (nominal) (min-max)	13.4(3.5-14.0)
	Aquecimento	Btu/h (nominal)	51200	
		kW (nominal) (min-max)	15.0(4.0-15.5)	
	Potência absorvida	Arrefecimento	kW nom(min-max)	5.40(1.0-6.5)
Aquecimento		kW (nominal) (min-max)	5.43(1.0-6.5)	
EER/COP				2.48/2.76
Dados de desempenho sazonal	Arrefecimento -P design(35°C)		kW	13.4
	Aquecimento - P design(-10°C)		kW	8.5
	SEER/SCOP			5.66/3.95
	Classe energética (Arref/Aquec)			A+/A
	Consumo de energia anual (Aquecimento)		kW	829
	Consumo de energia anual (Aquecimento)		kW	3012
Unidade Interior				
Parâmetros Elétricos	Alimentação eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Desempenho	Fluxo de ar (A/M/B)		m³/h	1850/1500/1350
	Nível sonoro (A/M/B)		dB(A)	66
	Nível pressão sonora (A/M/B)		dB(A)	52/49/46
	Instalação	Dimensões(L/P/A)		mm
Dimensões embalagem (L/P/A)		mm	693/438/2035	
Peso líquido/bruto		kg	61/50	
Controlo remoto			Incluído	
Unidade Exterior				
Parâmetros Elétricos	Alimentação eléctrica		Ph/V/Hz	3 /380-415/ 50/60
Desempenho	Fluxo de ar (Máx)		m³/h	4700
	Nível sonoro		dB(A)	72
	Nível de pressão sonora		dB(A)	58
	Instalação	Dimensões(L/P/A)		mm
Dimensões embalagem (L/P/A)		mm	1050/485/1130	
Peso líquido/bruto		kg	85/90	
Compressor			Twin rotary	
Refrigerante			R32	
GWP			675	
Diâmetro tubagem - líquido		mm	9.52	
Diâmetro tubagem - gás		mm	15.88	
Comprimento máximo tubagem		m	50	
Desnível máximo entre U.I e U.E		m	30	
Carga de refrigerante de fábrica		kg	2.3	
Comprimento máximo sem refrigerante adicional		m	10	
Máximo comprimento sem carga de refrigerante		g/m	45	
Amplitude de funcionamento	Arrefecimento(Min-Máx)		°C	-10-46
	Aquecimento (Min-Máx)		°C	-15-24




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt